



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 07.06./2/1

Г. Гаврилов-Ям, Ярославская область

" 15 " 01 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования
1.2. Адрес объекта: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 7
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1485,9 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5118 кв. м
1.4. Год постройки здания – 1987, последнего капитального ремонта – 2009.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (не планируется), капитального (не планируется).
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» (Гаврилов-Ямская ДЮСШ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в населенном пункте пассажирский транспорт отсутствует; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1400 м
3.2.2. время движения (пешком): 15 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
-------	-------------------------------------	--

1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У) ДУ (К,С) 2-ой этаж: ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О) ДЧ-И (Г,У,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с реконструкцией

входной группы здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений в этом блоке.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все вышеперечисленные виды работы возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: ремонт пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием и ремонт бордюрных ограждений; установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт: реконструкция входной группы, устранение порогов установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки; организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки; установка нормативных поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: установка поручней, устранение порогов, установка информационных знаков.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: установка поручней, устранение порогов, установка информационных знаков.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не является зоной ответственности
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы: директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ _____ И.В. Козлов
(Подпись)

Члены рабочей группы: заместитель директора по ОВ _____ А.В. Барышев
(Подпись)

заместитель директора по АХР _____ В.В. Клейман
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов (по согласованию)

Председатель отделения

ЯОО «Всероссийское общество инвалидов»

Гаврилов-Ямского муниципального района _____ Е.Е. Леонтьев
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 2023 г.
(протокол N ____)

Комиссией (название) _____.