



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 07.06./2/4

Г. Гаврилов-Ям, Ярославская область

"15" 01 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования
- 1.2. Адрес объекта: 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Машиностроителей, д.5.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание из 5-ти этажей, кв. м.
  - часть здания на этаже 62,9 кв. м.
  - наличие прилегающего земельного участка – нет.
- 1.4. Год постройки здания – 1988, последнего капитального ремонта – нет данных.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (не планируется), капитального (не планируется).
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» (Гаврилов-Ямская ДЮСШ).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Молодежная, д.7.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в населенном пункте пассажирский транспорт отсутствует; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1400 м
  - 3.2.2. время движения (пешком): 15 мин.
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
  - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

Категория инвалида (вид нарушения)	Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	2

Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К)	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - О)	ДУ
с нарушениями зрения (далее - С)	ДУ
с нарушениями слуха (далее - Г)	ДУ
с нарушениями умственного развития (далее - У)	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (К, О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (К, О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с обеспечением

информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех функциональных помещений. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все вышеперечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <****>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не является зоной ответственности
8	Все зоны и участки	-----

-----  
 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности  
субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы: директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ \_\_\_\_\_ И.В. Козлов  
(Подпись)

Члены рабочей группы: заместитель директора по ОВ \_\_\_\_\_ А.В. Барышев  
(Подпись)

заместитель директора по АХР \_\_\_\_\_ В.В. Клейман  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов (по согласованию)  
Председатель отделения  
ЯОО «Всероссийское общество инвалидов»  
Гаврилов-Ямского муниципального района \_\_\_\_\_ Е.Е. Леонтьев  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_.