



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 07.06./2/2

Г. Гаврилов-Ям, Ярославская область

"15" 01 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования
- 1.2. Адрес объекта: 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Молодежная, д.7, корпус 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее одноэтажное здание, 1214,3 кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1626 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания – 2015, последнего капитального ремонта ____ - ____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа» (Гаврилов-Ямская ДЮСШ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 152240, Ярославская обл., г.Гаврилов-Ям, ул.Молодежная, д.7, корпус 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): в населенном пункте пассажирский транспорт отсутствует; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1400 м
 - 3.2.2. время движения (пешком): 15 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
 - Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДВ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г,У) ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,С,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов. С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в помещениях не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг, установить знаки-пиктограммы в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Все вышеперечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: ремонт пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием; установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий, капитальный ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки;
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт: установка поручней, устранение порогов, установка кнопки вызова персонала
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: установка информационных знаков, тактильных полос, нанесение контрастной разметки
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не является зоной ответственности
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы: директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ _____ И.В. Козлов
(Подпись)

Члены рабочей группы: заместитель директора по ОБ _____ А.В. Барышев
(Подпись)

заместитель директора по АХР _____ В.В. Клейман
(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов (по согласованию)
Председатель отделения
ЯОО «Всероссийское общество инвалидов»
Гаврилов-Ямского муниципального района _____ Е.Е. Леонтьев
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " _____ " _____ 2023 г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.